

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10887658>

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Согласовано прокуратурой Петровского района Ставропольского края
26.10.2021 № 2022042250

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д. 164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21
(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: svetlograd77@bk.ru, тел. 8(86547) 4-31-63
Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99;
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

Федеральный государственный пожарный надзор
(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

« 02 » декабря 20 22 г. № 26-012-2022/0074рс/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад №14 «Колокольчик» с. Просянка, ИНН 2617008035, юридический адрес: 356527, Ставропольский край, Петровский район, село Просянка, ул. Мира, д.71

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 26-012-2022/0074рс от «15» ноября 2022 года в период:

с: « 21 » ноября 20 22 г. 10 час. 00 мин.
по: « 21 » ноября 20 22 г. 11 час. 00 мин.
с: « 29 » ноября 20 22 г. 11 час. 00 мин.
по: « 29 » ноября 20 22 г. 12 час. 00 мин.
с: « 02 » декабря 20 22 г. 13 час. 00 мин.
по: « 02 » декабря 20 22 г. 14 час. 00 мин.

Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Солгаловым Дмитрием Вадимовичем, капитаном внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица:

- 1) Исполняющий обязанности заведующего муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №14 «Колокольчик» с. Просьянка, (приказ отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13.07.2022 г. № 81-к)

(должности, фамилия, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании детского сада провести замену средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации), эксплуатируемой сверх срока службы (более 10 лет). При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	03.07.2023 г.	
2	Обеспечить соблюдение проектных решений, в части количества, утвержденного поэтажным планом здания, а также соответствующего объемно-планировочным решениям в здании. Предусмотреть наличие эвакуационных выходов в соответствии с ранее утвержденным планом.	Статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 23 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	03.07.2023 г.	
3	Планы эвакуации людей при пожаре, размещенные на видных местах в здании детского сада, привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», в части количества эвакуационных выходов и кратчайших путей эвакуации, ведущих непосредственно наружу.	Статья 5, часть 1 статьи 6, 60 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 4.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»;	03.07.2023 г.	
4	Демонтировать световой оповещатель «Выход», входящий в состав системы оповещения и управления эвакуацией людей, установленный над дверью, ведущей в помещение музея, где отсутствует выход непосредственно наружу, либо в безопасную зону, что несет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, так как не позволит человеку в экстремальной ситуации	Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 5.3 СП 3.1313.2009 «Системы	03.07.2023 г.	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
	своевременно и правильно сориентироваться и самостоятельно покинуть здание.	оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности»;		
5	В помещении спортивного зала, над дверью эвакуационного выхода, ведущего в коридор (напротив помещения музыкального зала), предусмотреть наличие светового оповещателя «Выход», входящего в состав системы оповещения и управления эвакуацией людей.	Статья 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 5.3 СП 3.1313.2009 «Системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности»	03.07.2023 г.	
6	Обеспечить проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, установленных на здании детского сада, предназначенных для эвакуации людей с верхних этажей здания, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, а также с применением аттестованного испытательного оборудования и измерительных инструментов, не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний.	Статья 4, 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт «б» пункта 17 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункт 6.1.4, раздел 6.2 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; разделы 4, 5 НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний»;	03.07.2023 г.	
7	Организовать проведение обследования целостности конструкций наружных эвакуационных лестниц 3-го типа, предназначенных для безопасной эвакуации людей из помещений 2-го этажа здания, не реже 1 раза в год с составлением акта проверки. Испытания и ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт «а» пункта 17 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»	03.07.2023 г.	
8	Обеспечить проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций (рейки, балки, стропила, обрешетка) покрытия кровли здания детского сада.	Статья 5, часть 1 статьи 6, пункт 6 статьи 52, часть 1 статьи 58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункт 7.1 постановления Министра России от 13.02.1997 № 18-7 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	03.07.2023 г.	
9	В здании детского сада, обеспечить проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли, с периодичностью не реже 1 раза в год. При отсутствии в технической, документации сведений о периодичности проверки, проверка проводится	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	03.07.2023 г.	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
	не реже 1 раза в год.			
10	Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения (пожарного водоема), находящегося на территории учреждения.	Статья 4, 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 48 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	03.07.2023 г.	
11	Обеспечить обозначение направления движения к источникам противопожарного водоснабжения (пожарного водоема) указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Статья 4, 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 48 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	03.07.2023 г.	
12	В здании детского сада, двери эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу, а также на наружные пожарные лестницы 3-го типа, оборудовать запорами (замками), обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 26 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	03.07.2023 г.	
13	В здании детского сада класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, группа производственных помещений (пищеблок, прачечная) (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) отделить от смежных помещений противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30*, обеспечивающей ограничение интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара.	Статья 4, 5, 6, часть 3 статьи 37, часть 3 статьи 80, части 1, 2, 3 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.2.4 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (ранее данное требование было установлено пунктами 1.3, 5.2.2.2 СП 4.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; пунктом 5.14* постановления Министра России от 13.02.1997 г. № 18-7 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	03.07.2023 г.	
14	В здании детского сада, на дверях производственных помещений (пищеблок, прачечная, электрошитовая), обеспечить наличие информационных табличек с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с проведением соответствующих расчетов по методикам, изложенным в СП 12.13130.2009 и НПБ 105-03.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 12 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	03.07.2023 г.	
15	В здании детского сада, дверь эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу через помещение музыкального зала, обеспечить возможностью свободного	Статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	03.07.2023 г.	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
	инструктажа.	РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 1 приложения № 2 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;		
22	В утвержденной программе проведения первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте, отразить основные требования к содержанию программы первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 2 приложения № 2 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;	03.07.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Исполняющий обязанности заведующего
МКДОУ ДС № 14 «Колокольчик»
Пальцева Ольга Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица
(представителя))

Начальник ОНД и ПР
по Петровскому городскому округу
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю
капитан внутренней службы
Солгалов Дмитрий Вадимович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

